

# Altaner

## **Status over Kolding sagen**

Den udarbejdede rapport er nu offentliggjort. Den bekræfter, at årsagen var udliggerjern, som var gennemtæret i et tværsnit lige bag facaden. Sagen er derfor stort set identisk med altankollapset i Nykøbing Falster for nogle år siden.

## **Status fra projektet ”Eftersyn, afprøvning og vedligehold af eksisterende altaner”**

Projektet har været ramt af forsinkelser som følge af Corona-situationen. Der er fortaget registreringer af altaner og gennemført en række forsøg med non-destruktiv diagnosticering af korroderede bærejern. Der foreligger endnu ikke sammenfattende resultater.

## **Den juridiske håndtering, jf. Frederiksberg sagen**

Her var situationen ved seneste møde, at ejerforeningen gennem en retskendelse fik medhold i at tilstanden af en altan med ukendt bæreevne, kunne forblive ukendt. Efterfølgende har Frederiksberg Kommune, bl.a. med henvisning til referatet fra Stående Byggepanel, udstedt påbud, så altanerne ikke må benyttes før de er renoveret.

## **Ny sag fra Aalborg**

Den 26. december 2020 kom en ung mand alvorligt til skade i Aalborg efter fald fra en altan, da et stålgelænder rev sig løs.

## **Ny sag fra Esbjerg**

Den 16. maj 2021 kom en ung mand alvorligt til skade i Esbjerg efter fald fra en altan på 2. sal. Der var tale om et muret rækværk, hvor de øverste skifter gav efter.